



OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT

Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike

Neni 3.1	Ngarkesa aktuale totale per BZ	N/a**
----------	--------------------------------	-------

Neni 3.2	Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ	19500	MWh
----------	---	-------	-----

Neni 3.3	Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ	MWh
----------	---	-----

Data	11.02.2020	11.03.2020	11.04.2020	11.05.2020	11.06.2020	11.07.2020	11.08.2020
Min (MW)	520	520	520	520	520	520	520
Max (MW)	1000	1000	1000	1000	1000	1010	1020
Total (MWh)	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19200

Neni 3.4	Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ	MWh
----------	---	-----

Java	Java 46	Java 47	Java 48	Java 49
Min (MW)	510	510	520	520
Max (MW)	1000	1000	1020	1050
Total (MWh)	132000	132000	133000	133000

Neni 3.5	Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ	MWh
----------	---	-----

Java	Min (MW)	Max (MW)	Total (MWh)
1	550	1300	155000
2	550	1300	155000
3	550	1300	155000
4	550	1300	155000
5	550	1300	155000
6	550	1300	155000
7	540	1250	150000
8	530	1250	145000
9	520	1200	135000
10	520	1200	135000
11	520	1200	135000
12	520	1200	130000
13	520	1200	130000
14	520	1200	130000
15	520	1200	130000
16	520	1200	125000
17	500	1000	125000
18	500	1000	120000
19	500	1000	115000
20	500	1000	115000
21	500	1000	115000
22	500	960	115000
23	500	960	115000
24	500	950	115000
25	500	950	115000
26	500	950	115000
27	500	950	115000
28	500	950	115000
29	500	940	115000
30	500	940	110000
31	500	940	110000
32	500	940	110000
33	500	930	110000
34	500	950	115000
35	500	950	115000
36	500	950	115000
37	500	940	120000
38	500	940	120000
39	500	980	120000
40	500	1000	120000
41	500	1000	120000
42	500	1000	125000
43	500	1000	125000
44	500	1000	125000
45	500	1050	130000
46	500	1050	130000
47	500	1100	135000
48	540	1200	135000
49	540	1200	140000
50	550	1250	140000
51	550	1300	145000
52	560	1450	145000

Neni 3.8	Zona e parashikimit Y-1					1150000	MWh																												
Neni 4.1, 4.2	Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit																																		
<table><tr><td>Elementi</td><td>Fillimi</td><td>Perfundimi</td><td>Vendndoshja</td><td>Impakti ne kapacitetin kufitar</td><td>Arsyeja</td></tr><tr><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td></tr></table>								Elementi	Fillimi	Perfundimi	Vendndoshja	Impakti ne kapacitetin kufitar	Arsyeja	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a																
Elementi	Fillimi	Perfundimi	Vendndoshja	Impakti ne kapacitetin kufitar	Arsyeja																														
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a																														
Neni 4.3	Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave																																		
<table><tr><td>Elementi</td><td>Fillimi</td><td>Perfundimi</td><td>Vendndoshja</td><td>Impakti ne kapacitetin kufitar</td><td>Arsyeja</td></tr><tr><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td></tr></table>								Elementi	Fillimi	Perfundimi	Vendndoshja	Impakti ne kapacitetin kufitar	Arsyeja	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a																
Elementi	Fillimi	Perfundimi	Vendndoshja	Impakti ne kapacitetin kufitar	Arsyeja																														
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a																														
Neni 3.6	Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore					N/a*																													
Neni 3.7	Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore					N/a*																													
Neni 5.5	Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese																																		
<table><tr><td>Elementi</td><td>Vendndoshja</td><td>Kapaciteti i instaluar(MWh)</td><td>Lloji gjenerimit</td><td>Arsyeja</td><td>Periudha</td></tr><tr><td>Agregati 2</td><td>Vau Dejes</td><td>50</td><td>Hidro</td><td>Mirembajtje</td><td>15/11/2020-31/12/2020</td></tr><tr><td>Agregati 3</td><td>Vau Dejes</td><td>50</td><td>Hidro</td><td>Mirembajtje</td><td>01/11/2020-15/11/2021</td></tr></table>								Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha	Agregati 2	Vau Dejes	50	Hidro	Mirembajtje	15/11/2020-31/12/2020	Agregati 3	Vau Dejes	50	Hidro	Mirembajtje	01/11/2020-15/11/2021										
Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha																														
Agregati 2	Vau Dejes	50	Hidro	Mirembajtje	15/11/2020-31/12/2020																														
Agregati 3	Vau Dejes	50	Hidro	Mirembajtje	01/11/2020-15/11/2021																														
Neni 5.6	Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese																																		
<table><tr><td>Elementi</td><td>Vendndoshja</td><td>Kapaciteti i instaluar(MWh)</td><td>Lloji gjenerimit</td><td>Arsyeja</td><td>Periudha</td></tr><tr><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td></tr></table>								Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a																
Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha																														
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a																														
Neni 5.7	Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese																																		
<table><tr><td>Elementi</td><td>Vendndoshja</td><td>Kapaciteti i instaluar(MWh)</td><td>Lloji gjenerimit</td><td>Arsyeja</td><td>Periudha</td></tr><tr><td>Agregati 2</td><td>Vau Dejes</td><td>50</td><td>Hidro</td><td>Mirembajtje</td><td>15/11/2020-31/12/2020</td></tr><tr><td>Agregati 3</td><td>Vau Dejes</td><td>50</td><td>Hidro</td><td>Mirembajtje</td><td>01/11/2020-15/11/2021</td></tr></table>								Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha	Agregati 2	Vau Dejes	50	Hidro	Mirembajtje	15/11/2020-31/12/2020	Agregati 3	Vau Dejes	50	Hidro	Mirembajtje	01/11/2020-15/11/2021										
Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha																														
Agregati 2	Vau Dejes	50	Hidro	Mirembajtje	15/11/2020-31/12/2020																														
Agregati 3	Vau Dejes	50	Hidro	Mirembajtje	01/11/2020-15/11/2021																														
Neni 5.8	Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese																																		
<table><tr><td>Elementi</td><td>Vendndoshja</td><td>Kapaciteti i instaluar(MWh)</td><td>Lloji gjenerimit</td><td>Arsyeja</td><td>Periudha</td></tr><tr><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td><td>N/a</td></tr></table>								Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a																
Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha																														
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a																														
Neni 4.4	Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar																																		
<table><tr><td>Zona</td><td>Zona2</td><td>NTC(MW) Vere</td><td>NTC(MW) Dimer</td></tr><tr><td>AL</td><td>KS</td><td>N/a</td><td>N/a</td></tr><tr><td>KS</td><td>AL</td><td>N/a</td><td>N/a</td></tr><tr><td>AL</td><td>GR</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>GR</td><td>AL</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>AL</td><td>ME</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>ME</td><td>AL</td><td>300</td><td>300</td></tr></table>								Zona	Zona2	NTC(MW) Vere	NTC(MW) Dimer	AL	KS	N/a	N/a	KS	AL	N/a	N/a	AL	GR	300	300	GR	AL	300	300	AL	ME	300	300	ME	AL	300	300
Zona	Zona2	NTC(MW) Vere	NTC(MW) Dimer																																
AL	KS	N/a	N/a																																
KS	AL	N/a	N/a																																
AL	GR	300	300																																
GR	AL	300	300																																
AL	ME	300	300																																
ME	AL	300	300																																
Neni 4.4	Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar																																		
<table><tr><td>Zona</td><td>Zona2</td><td>NTC(MW)</td></tr><tr><td>AL</td><td>KS</td><td>250</td></tr><tr><td>KS</td><td>AL</td><td>250</td></tr><tr><td>AL</td><td>GR</td><td>300</td></tr><tr><td>GR</td><td>AL</td><td>300</td></tr><tr><td>AL</td><td>ME</td><td>300</td></tr><tr><td>ME</td><td>AL</td><td>300</td></tr></table>								Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	250	KS	AL	250	AL	GR	300	GR	AL	300	AL	ME	300	ME	AL	300							
Zona	Zona2	NTC(MW)																																	
AL	KS	250																																	
KS	AL	250																																	
AL	GR	300																																	
GR	AL	300																																	
AL	ME	300																																	
ME	AL	300																																	
Neni 4.4	Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar					N/a*																													
Neni 4.4	Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar																																		
<table><tr><td>Zona</td><td>Zona2</td><td>NTC(MW) Vere</td><td>NTC(MW) Dimer</td></tr><tr><td>AL</td><td>KS</td><td>N/a</td><td>N/a</td></tr><tr><td>KS</td><td>AL</td><td>N/a</td><td>N/a</td></tr><tr><td>AL</td><td>GR</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>GR</td><td>AL</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>AL</td><td>ME</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>ME</td><td>AL</td><td>300</td><td>300</td></tr></table>								Zona	Zona2	NTC(MW) Vere	NTC(MW) Dimer	AL	KS	N/a	N/a	KS	AL	N/a	N/a	AL	GR	300	300	GR	AL	300	300	AL	ME	300	300	ME	AL	300	300
Zona	Zona2	NTC(MW) Vere	NTC(MW) Dimer																																
AL	KS	N/a	N/a																																
KS	AL	N/a	N/a																																
AL	GR	300	300																																
GR	AL	300	300																																
AL	ME	300	300																																
ME	AL	300	300																																

Neni 4.4	Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar																						
	<table> <tr> <th>Zona</th><th>Zona2</th><th>NTC(MW)</th></tr> <tr> <td>AL</td><td>KS</td><td>250</td></tr> <tr> <td>KS</td><td>AL</td><td>250</td></tr> <tr> <td>AL</td><td>GR</td><td>300</td></tr> <tr> <td>GR</td><td>AL</td><td>300</td></tr> <tr> <td>AL</td><td>ME</td><td>300</td></tr> <tr> <td>ME</td><td>AL</td><td>300</td></tr> </table>	Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	250	KS	AL	250	AL	GR	300	GR	AL	300	AL	ME	300	ME	AL	300	
Zona	Zona2	NTC(MW)																					
AL	KS	250																					
KS	AL	250																					
AL	GR	300																					
GR	AL	300																					
AL	ME	300																					
ME	AL	300																					
Neni 4.4	Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar	N/a*																					
Neni 4.4	Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)																						
	<table> <tr> <th>Zona</th><th>Zona2</th><th>NTC(MW)</th></tr> <tr> <td>AL</td><td>KS</td><td>250</td></tr> <tr> <td>KS</td><td>AL</td><td>250</td></tr> <tr> <td>AL</td><td>GR</td><td>300</td></tr> <tr> <td>GR</td><td>AL</td><td>300</td></tr> <tr> <td>AL</td><td>ME</td><td>300</td></tr> <tr> <td>ME</td><td>AL</td><td>300</td></tr> </table>	Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	250	KS	AL	250	AL	GR	300	GR	AL	300	AL	ME	300	ME	AL	300	
Zona	Zona2	NTC(MW)																					
AL	KS	250																					
KS	AL	250																					
AL	GR	300																					
GR	AL	300																					
AL	ME	300																					
ME	AL	300																					
Neni 4.4	Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)																						
	<table> <tr> <th>Zona</th><th>Zona2</th><th>NTC(MW)</th></tr> <tr> <td>AL</td><td>KS</td><td>250</td></tr> <tr> <td>KS</td><td>AL</td><td>250</td></tr> <tr> <td>AL</td><td>GR</td><td>300</td></tr> <tr> <td>GR</td><td>AL</td><td>300</td></tr> <tr> <td>AL</td><td>ME</td><td>300</td></tr> <tr> <td>ME</td><td>AL</td><td>300</td></tr> </table>	Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	250	KS	AL	250	AL	GR	300	GR	AL	300	AL	ME	300	ME	AL	300	
Zona	Zona2	NTC(MW)																					
AL	KS	250																					
KS	AL	250																					
AL	GR	300																					
GR	AL	300																					
AL	ME	300																					
ME	AL	300																					
Neni 4.4	Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB)	N/a*																					
Neni 4.4	Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.)	N/a*																					
Neni 4.4	Kapaciteti intraday nderkufitar i ofruar (alokimi NTC)																						
	<table> <tr> <th>Zona</th><th>Zona2</th><th>NTC(MW)</th></tr> <tr> <td>AL</td><td>KS</td><td>250</td></tr> <tr> <td>KS</td><td>AL</td><td>250</td></tr> <tr> <td>AL</td><td>GR</td><td>300</td></tr> <tr> <td>GR</td><td>AL</td><td>300</td></tr> <tr> <td>AL</td><td>ME</td><td>300</td></tr> <tr> <td>ME</td><td>AL</td><td>300</td></tr> </table>	Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	250	KS	AL	250	AL	GR	300	GR	AL	300	AL	ME	300	ME	AL	300	
Zona	Zona2	NTC(MW)																					
AL	KS	250																					
KS	AL	250																					
AL	GR	300																					
GR	AL	300																					
AL	ME	300																					
ME	AL	300																					
Neni 4.4	Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar (alokimi FB)	N/a*																					
Neni 4.12	Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit	N/a**																					
Neni 4.6	Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar																						
	<table> <tr> <th>Elementi</th><th>Tipi</th><th>Tensioni</th></tr> <tr> <td>Tirana 2 - Podgorica</td><td>Linje</td><td>400 kV</td></tr> <tr> <td>Zemblak - Kardia</td><td>Linje</td><td>400 kV</td></tr> <tr> <td>Koman - Kosova B</td><td>Linje</td><td>400 kV</td></tr> <tr> <td>Koplik - Podgorica</td><td>Linje</td><td>220 kV</td></tr> <tr> <td>Fierze - Prizren</td><td>Linje</td><td>220 kV</td></tr> </table>	Elementi	Tipi	Tensioni	Tirana 2 - Podgorica	Linje	400 kV	Zemblak - Kardia	Linje	400 kV	Koman - Kosova B	Linje	400 kV	Koplik - Podgorica	Linje	220 kV	Fierze - Prizren	Linje	220 kV				
Elementi	Tipi	Tensioni																					
Tirana 2 - Podgorica	Linje	400 kV																					
Zemblak - Kardia	Linje	400 kV																					
Koman - Kosova B	Linje	400 kV																					
Koplik - Podgorica	Linje	220 kV																					
Fierze - Prizren	Linje	220 kV																					
Neni 4.13	Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi	N/a*																					
Neni 4.14	Tregetimi nderkufitar - Countertrading	N/a*																					
Neni 4.17	Raporti menaxhimit te kongjesjoneve	N/a*																					

Neni 5.1, 5.2

Kapaciteti i instaluar i gjenerimit

Centrali	Kapaciteti instaluar	Tensioni	Lloji gjenerimit	Zona e ofertimit
Fierza	500	220	Hydro	AL
Komani	600	220	Hydro	AL
V.Dejës	250	220	Hydro	AL
Peshqesh	28	220	Hydro	AL
Fang	72	220	Hydro	AL
Moglica	180	220	Hydro	AL
TPP Vlora	97	220	Hydro	AL
Ashta1,2	48	110	Hydro	AL
Banja	72	110	Hydro	AL
Ulza	25	110	Hydro	AL
Shkopeti	24	110	Hydro	AL
Bistrica1,2	28	110	Hydro	AL
Slabinja	11	110	Hydro	AL
Bishnica	3	110	Hydro	AL
Dardha+Truen	9	110	Hydro	AL
Lapaj	13	110	Hydro	AL
Lura	16	110	Hydro	AL
Lengarica	10	110	Hydro	AL
Bele1,2	31	110	Hydro	AL
Cerruja	11	110	Hydro	AL
Gjorice	25	110	Hydro	AL
Rrapuni	8	110	Hydro	AL
Rrapuni 3,4	11	110	Hydro	AL
Ternova	9	110	Hydro	AL
Malla	6	110	Hydro	AL
Prelle	15	110	Hydro	AL
Lumezi	14	110	Hydro	AL
Cemerica	8	110	Hydro	AL
Slabinja 2D	6	110	Hydro	AL
Shpella Poshte	2	110	Hydro	AL
Denas	15	110	Hydro	AL
Llenga	2	110	Hydro	AL
Germani	5	110	Hydro	AL
Seta	15	110	Hydro	AL
Lashkiza	5	110	Hydro	AL
Darsi	21	110	Hydro	AL
Slabinja 2E	5	110	Hydro	AL
Slabinja 2C	3	110	Hydro	AL
Egnatia	8	110	Hydro	AL

Neni 5.3

Planifikimi i gjenerimit per D-1

Ora	Skedulimi MW
00:00 - 01:00	328
01:00 - 02:00	227
02:00 - 03:00	198
03:00 - 04:00	195
04:00 - 05:00	211
05:00 - 06:00	291
06:00 - 07:00	494
07:00 - 08:00	725
08:00 - 09:00	674
09:00 - 10:00	678
10:00 - 11:00	652
11:00 - 12:00	630
12:00 - 13:00	609
13:00 - 14:00	605
14:00 - 15:00	589
15:00 - 16:00	583
16:00 - 17:00	613
17:00 - 18:00	798
18:00 - 19:00	811
19:00 - 20:00	782
20:00 - 21:00	713
21:00 - 22:00	582
22:00 - 23:00	457
23:00 - 00:00	444

Neni 14.1b, 14.2 b

Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese

Centrali	Njesia	Kapaciteti instaluar	Tensioni	Vendndodhja	Lloji gjenerimit
Fierza	1	125	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Fierza	2	125	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Fierza	3	125	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Fierza	4	125	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Komani	1	150	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Komani	2	150	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Komani	3	150	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Komani	4	150	220	Lugina e lumit Drin	Hydro

Neni 5.4

Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell

N/a*

Neni 5.9

Gjenerimi aktual per cdo njesi

N/a**

Neni 5.10

Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip

N/a**

Neni 5.11

Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar

N/a*

Neni 5.12

Rezerva energjitike

550

GWh

Referuar kodit te transmetimit

Neni 97, 189 Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active

Ora	aFRR+	aFRR-	mFRR+	mFRR-	RR+	RR-	Total-
1	35	30	0	0	0	0	65
2	35	30	0	0	0	0	65
3	35	30	0	0	0	0	65
4	35	30	0	0	0	0	65
5	35	30	0	0	0	0	65
6	35	30	0	0	0	0	65
7	35	30	0	0	0	0	65
8	35	30	0	0	0	0	65
9	35	30	0	0	0	0	65
10	35	30	0	0	0	0	65
11	35	30	0	0	0	0	65
12	35	30	0	0	0	0	65
13	35	30	0	0	0	0	65
14	35	30	0	0	0	0	65
15	35	30	0	0	0	0	65
16	35	30	0	0	0	0	65
17	35	30	0	0	0	0	65
18	35	30	0	0	0	0	65
19	35	30	0	0	0	0	65
20	35	30	0	0	0	0	65
21	35	30	0	0	0	0	65
22	35	30	0	0	0	0	65
23	35	30	0	0	0	0	65
24	35	30	0	0	0	0	65
Mesatare	35.000	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	65.000

Neni 184 Alokimi i përgjegjësi të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin

N/a**

Neni 184 Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës

+/- 200 mHz


Neni 184 Parametrat target të kualitetit të frekuencës

+/- 200 mHz

Neni 184 Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR

N/a**

Neni 184 Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë



Referuar Rregullave të Perkohshme te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike miratuar me Vendim ERE 139/2016

Neni XVI.5. iii. iv. Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare

Ora	Ngarkesa (MWh)	Humbje (MWh)
1	590	14
2	550	15
3	530	15
4	520	15
5	530	16
6	570	17
7	670	17
8	830	20
9	890	20
10	910	20
11	910	20
12	930	20
13	940	21
14	920	21
15	880	20
16	860	19
17	840	19
18	860	20
19	920	20
20	1020	22
21	910	21
22	830	20
23	760	16
24	660	15
25	590	14
26	550	15
27	530	15
28	520	15
29	530	16

30	570	17
31	670	17
32	830	20
33	890	20
34	910	20
35	910	20
36	930	20
37	940	21
38	920	21
39	880	20
40	860	19
41	840	19
42	860	20
43	920	20
44	1020	22
45	910	21
46	830	20
47	760	16
48	660	15
49	590	14
50	550	15
51	530	15
52	520	15
53	530	16
54	570	17
55	670	17
56	830	20
57	890	20
58	910	20
59	910	20
60	930	20
61	940	21
62	920	21
63	880	20
64	860	19
65	840	19
66	860	20
67	920	20
68	1020	22
69	910	21
70	830	20
71	760	16
72	660	15
73	590	14
74	550	15
75	530	15
76	520	15
77	530	16
78	570	17
79	670	17
80	830	20
81	890	20
82	910	20
83	910	20
84	930	20
85	940	21
86	920	21
87	880	20
88	860	19
89	840	19
90	860	20
91	920	20
92	1020	22
93	910	21
94	830	20
95	760	16
96	660	15
97	590	14
98	550	15
99	530	15
100	520	15
101	530	16
102	570	17
103	670	17
104	830	20
105	890	20
106	910	20
107	910	20
108	930	20
109	940	21
110	920	21
111	880	20
112	860	19
113	840	19
114	860	20
115	920	20
116	1020	22
117	910	21

118	830	20
119	760	16
120	660	15
121	590	14
122	550	15
123	530	15
124	520	15
125	530	16
126	570	17
127	670	17
128	830	20
129	890	20
130	910	20
131	910	20
132	930	20
133	940	21
134	920	21
135	880	20
136	860	19
137	840	19
138	860	20
139	920	20
140	1020	22
141	910	21
142	830	20
143	760	16
144	660	15
145	590	14
146	550	15
147	530	15
148	520	15
149	530	16
150	570	17
151	670	17
152	830	20
153	890	20
154	910	20
155	910	20
156	930	20
157	940	21
158	920	21
159	880	20
160	860	19
161	840	19
162	860	20
163	920	20
164	1020	22
165	910	21
166	830	20
167	760	16
168	660	15

Neni XVI.8, iv. Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh

Muaji	Ngarkesa Mes.	Ngarkesa Max
Janar	22000	24000
Shkurt	21000	23000
Mars	20000	22000
Prill	19000	20000
Maj	19000	20000
Qershor	19000	20000
Korrik	20000	21000
Gusht	20000	21000
Shtator	19000	20000
Tetor	20000	21000
Nentor	21000	22000
Dhjetor	22000	24000

Neni XVI.8, v. Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore

Data	11.02.2020	11.03.2020	11.04.2020	11.05.2020	11.06.2020	11.07.2020	11.08.2020
Min (MW)	9	9	9	9	9	9	9
Max (MW)	23	23	23	23	23	23	23
Total (MWh)	450	450	450	450	450	450	450

Neni XVI.8, vi. Vlerësimet e kufizimeve të parashikuara në sistem në GWh në bazë javore

Nr.	Nenstacioni	Ora	Arsyeja
1			

Neni XVI.8, vii. Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi

Nr.	Nenstacioni	Ora	Arsyeja
1			

***Nuk aplikohet**

****Eshhtë duke u punuar dhe do të publikohet se shpejti**